



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ п-03-2023 г. Краснодар, ул. Рашилевская, 100 « 16 » октября 2023

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Азуиной Татьяной Викторовной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар Екатерининской гимназии № 36 (далее – МАОУ Екатерининская гимназия № 36), (ИНН 2310032510, ОГРН 1022301622221) г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 52  
(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20),

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20),

п.п. 2.5.2, 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Гигиеническое покрытие стен и пола в производственных помещениях пищеблока старое, имеет дефекты в виде сколов и трещин.

п.2.7.4. СП 2.4.3648-20, п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. На пищеблоке отсутствует локальная вытяжная вентиляция над посудомоечной машиной и двухсекционной моечной ванной.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить нарушения обязательных требований:

п.п. 2.5.2, 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (в части ремонта пищеблока),

п.2.7.4. СП 2.4.3648-20, п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (в части оборудования локальной вентиляции).

Срок: 26.08.2025.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАОУ Екатерининская гимназия № 36, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 52.

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю по адресу: г. Краснодар, ул. Рашилевская, 100,